



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0113-23

Термін дії
Term of validity

з 27 березня 2023 р. по 26 березня 2026 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КУЛТЕРМ ГРУП»,
код ЄДРПОУ 42548431,
03035, м. Київ, вул. Сурикова, дом № 3, офіс 42

Продукція
Продукция /
Production

Конвектори внутрішньо підлогові
торгівельної марки COOLTHERM
- з примусовою конвекцією, моделей:
COOLTHERM, VENTHERM, ALTHERM,
- з природною циркуляцією моделі HOTTHERM

7322

Код УКТ ЗЕД/
UKT ZED code

27.51.26-90.00

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 442-1:2019 (EN 442-1:2014, IDT),
ДСТУ Б В.2.5-3-95. (ГОСТ 20849-94),
ДСТУ EN 60335-2-30:2015 (EN 60335-2-30:2009; A11:2012; AC:2010; AC:2014, IDT)

Виробник
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КУЛТЕРМ ГРУП»,
код ЄДРПОУ 42548431,
03035, м. Київ, вул. Сурикова, дом № 3, офіс 42

Місце виробництва
Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КУЛТЕРМ ГРУП»,
код ЄДРПОУ 42548431
03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 7А

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 27 березня 2023 р. по 26 березня 2026 р.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса).
Атестат про акредитацію від 16.03.2020 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколів № 61/23 ВКнС від 24.03.2023 р., № 62/23 ВКнС
від 24.03.2023 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122
від 09.06.2021 р.), № 23-0032-01 від 28.02.2023 р. ВП ВЦ «ЛОРТА» (атестат
про акредитацію №20042 від 14.07.2019 р.); акту обстеження виробництва
№39-ОВ/23 від 23.03.2023 р.; рішення щодо сертифікації № 39-Р/23
від 24.03.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.I./Stamp 14315701



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DSTU EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0113-23

Конвектори внутрішньопідлогові з примусовою конвекцією торгівельної марки COOLTHERM, моделей: COOLTHERM, VENTHERM, ALTHERM, з природною конвекцією торгівельної марки COOLTHERM моделі HOTTERM, призначені для основного та додаткового обігріву житлових, побутових, виробничих, адміністративних, шкільних та дошкільних приміщень, шляхом підключення до централізованого або індивідуального опалення.

Обігрівачі призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього середовища від мінус 35°C до плюс 50°C.

Технічні характеристики

Модель	Довжина конвектора, мм	Теплова потужність (Вт/В) при температурному перепаді $t_1/t_2/t_r$ (°C)	
		75/65/20	55/45/20
HOTTERM 300/110	1000	443	266
	1950	1095	658
	2450	1570	953
HOTTERM 200/80	1000	286	154
	1950	537	322
	2450	733	439
VENTHERM 200/110 Оберти вентилятора 75%	1000	1734	972
	1950	3739	2107
	2450	4730	2667
VENTHERM 200/80 Оберти вентилятора 75%	1000	1445	810
	1950	3116	1756
	2450	3942	2221
ALTHERM 180/80 Оберти вентилятора 75%	1000	1392	760
	1950	2945	1615
	2450	3744	2090
COOLTHERM 230/120 Оберти вентилятора 75%	1250	2483	1428
	1950	5132	3002

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp
фікаційний код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua